


**Общество с ограниченной ответственностью
«ПИОНЕР»**

450075, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 65

ИНН 0276156679, КПП 027601001, ОГРН 1140280021243



24.03.2018 № 52

На № _____ от _____

**Главному инженеру
ООО «АРКАДА ИНЖИНИРИНГ»
Р.М. Арсланову**

Уважаемый Рустам Мазгарович!

В ответ на Ваше письмо № 29 от 22.03.2017г. сообщаем, что в настоящее время выдать в письменном виде поэтажный график отделочных работ в МОП объекта «Апартаменты на пл. Верхнеторговая в Кировском районе городского округа г. Уфа РБ» не представляется возможным в связи с тем, что нет утвержденного дизайн-проекта и ведомости отделки выше указанных помещений. При наличии согласованного дизайна и финансирования, отделочные работы в МОП объекта будут выполнены в течение 3-х месяцев.

По вопросу замены напольного покрытия входных групп сообщаем, что керамическая плитка, примененная на отделке входных групп, предназначена для использования в уличных условиях (Приложение к техническому свидетельству).

По вопросу замены внутренних блоков системы кондиционирования сообщаем, что модели внутренних блоков центральной системы кондиционирования «Haier» рассчитаны на каждый апартамент проектом. Любые изменения по мощностям и моделям внутренних блоков, а также их размещению приведет к нарушению работоспособности системы кондиционирования.

Приложение:

1. Приложение к техническому свидетельству - 1экз.
2. Протокол испытания – 1экз.

Директор

Фахретдинов Р.М.